

# 直管部用 漏れを完全に止めて補修【マホータイS】



## セット内容

- マホータイ
- ラバーパッチ
- 手袋

## 材質

- マホータイ：特殊レジン含浸グラスファイバーテープ
- ラバーパッチ：フチル系ゴム

| 商品コード      | 品番      | 適用パイプ径    | 内容                    |              |    | 希望小売価格  |
|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|----|---------|
|            |         |           | マホータイ                 | ラバーパッチ       | 手袋 |         |
| 105-001-01 | MT-205S | φ25~φ50   | MT-205 (5cm幅x1.5m長)   | 2.5cm幅x9cm長  | 1組 | ¥6,800  |
| 105-002-01 | MT-309S | φ50~φ75   | MT-309 (7.5cm幅x2.7m長) | 2.5cm幅x12cm長 | 1組 | ¥9,800  |
| 105-003-01 | MT-415S | φ75~φ125  | MT-415 (10cm幅x4.5m長)  | 2.5cm幅x15cm長 | 1組 | ¥18,600 |
| 105-004-01 | MT-420S | φ100~φ150 | MT-420 (10cm幅x6.0m長)  | 2.5cm幅x20cm長 | 4組 | ¥26,000 |
| 105-005-01 | MT-430S | φ125~φ200 | MT-430 (10cm幅x9.0m長)  | 2.5cm幅x40cm長 | 4組 | ¥35,100 |
| 105-006-01 | MT-440S | φ150~φ250 | MT-440 (10cm幅x12.0m長) | 2.5cm幅x60cm長 | 4組 | ¥40,300 |
| 105-007-01 | MT-450S | φ200~φ300 | MT-450 (10cm幅x15.0m長) | 2.5cm幅x1m長   | 4組 | ¥49,400 |

- ◆施工条件：施工箇所直管部、傷口φ10未満のピンホール、流体は常温（50℃以下）の水
- ※水以外の場合、基本的にはオリスチールを下地材として別途ご用意下さい。薬品の場合はお問合せ下さい。
- ◆施工箇所（傷口）1箇所につき、1セットご使用下さい。
- ◆大口径の配管には複数個使用し、巻き足して施工も可能です。（ex.MT-450Sを2セット使用→φ600までの配管補修が可能）
- ◆保証期限：製造より2年


## マホータイSの作業手順概要

施工の際は、必ず商品添付の取扱説明書を読み、正しくご使用下さい。

施工動画はこちらからCHECK!!




1



補修箇所を中心に、汚れを落とします。また、サビはヤスリや金ブラシ等で、出来るだけ管の地肌が出るまで、削り落とします。

2




ラバーパッチの剥離紙をはがし、傷の部分にしっかりと貼り付けます。

3




付属の手袋を着用し、アルミパックの中からマホータイを取り出します。用意した水に10秒程浸し、水を浸み渡させます。

4




マホータイを巻き始めます。

5




補修箇所から巻き始め、1cm程ずつずらして緩まない程度で巻き重ねていきます。

6



全体に3~4周を目安に破損箇所には6周以上巻いて下さい。緩み、たるみが生じた際は、その都度180度ひねって締め付けます。

7



巻いた方向に2~3分程なでつけるように絞り込んで下さい。（内部の樹脂の一体化を促し、強度が増します）この時、手袋に水をつけると巻きやすくなります。

※付属の手袋は、生産時期やロットにより材質が異なる場合がございます。施工には問題ございません。